




Państwowy
Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Kaliszu

ZGKiM w Koźminku

wpl. dnia1.7. GRU. 2024.....
Nr1505..... zał


ON-HK.903.251.2024

Kalisz, 17.12.2024 r.

**Burmistrz Gminy Koźminek
(e PUAP)**

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu

stwierdza,

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Moskurnia, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

- 1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku wykonanych przez Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. w Mysłowicach (próbki pobrane w dniach: 08.02, 20.03, 04.06 i 14.11.2024 roku) nr: P/0/02/2024/18/FM/1, P/0/02/2024/33/FM/1, P/0/02/2024/33/FM/7, P/0/02/2024/34/FM/2, P/0/02/2024/35/FM/1,
- 2) analizy podjętych działań naprawczych udokumentowanych sprawozdaniami z badań (próbki pobrane w dniach: 10.04, 09.05, 21.05, 29.08, 02.09 i 04.12.2024 roku) nr: P/0/04/2024/47/F/5, P/0/04/2024/47/F/2, P/0/04/2024/47/F/1, P/0/04/2024/707/F/2, P/0/04/2024/707/F/1, P/0/05/2024/230/F/2, P/0/05/2024/230/F/1, HKL/N-1440/2024, HKL/N-1443/2024, HKL/N-1444/2024, HKL/N-1445/2024, HKL/N-1446/2024, HKL/N-1447/2024, P/0/12/2024/6/F/1,
- 3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
 - weryfikację terminowości przekazywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
 - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu
ul. Kościuszki 6 | 62-800 Kalisz
Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 62 7677610 | 62 7677643
sekretariat.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
higiena_komunalna.psse.kalisz@sanepid.gov.pl
NIP 618-10-44-546 | REGON 000677079
BDO 000099028
www.gov.pl/web/psse-kalisz
pssekalisz/SkrytkaESP

- uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku w ramach kontroli wewnętrznej,
- wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbki pobrane w dniu 27.08.2024 roku), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2024, udokumentowanych sprawozdaniami nr: HKL/N-1406/2024, HKL/N-1407/2024, HKL/N-1408/2024, HKL/N-1409/2024, HKL/N-1410/2024, N/3690/2024/LB-AS/PGC, PLC/, N/3690/2024/LB-WiPF/PCH/

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Moskurnia, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań jakości wody wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów liczby bakterii enterokoków kałowych, grupy coli oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C w jednym punkcie poborowym, utlenialności wody w jednym punkcie poborowym oraz barwy wody w czterech punktach poborowych. Przekroczenia miały charakter krótkotrwały i nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników wodociągu. Skuteczność przeprowadzonych przez podmiot działań naprawczych, polegających na zwiększeniu poziomu natlenienia wody, płukaniu sieci, aeratora, filtrów i zbiorników, została potwierdzona sprawozdaniami z badań wymienionymi w punkcie 2.

Z powodu przekroczeń bakteriologicznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu, wydał komunikat w dniu 31 sierpnia 2024 roku dotyczący obostrzeń oraz warunków korzystania z wody dystrybuowanej przez wodociąg Moskurnia. Woda ta nadawała się do celów konsumpcyjnych tylko po jej uprzednim przegotowaniu. Prowadzone działania naprawcze pozwoliły w dniu 6 września 2024 roku na wydanie kolejnego komunikatu o odpowiedniej jakości wody dystrybuowanej przez wodociąg Moskurnia.

Z - ca PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
W KALISZU
Anna Napierała
/dokument podpisany elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ePUAP).
2. a/a.

KN